

## DM25 Brenno Sosto

### Scheda– Dati generali

Comune		Blenio	
Località		Olivone - Presa Sosto	
Corso d'acqua		Brenno	
Coordinate	E, N	715278	155433
	Long, Lat	8.943	46.542
Quota indicativa [m s.l.m.]		1017	

### Caratteristiche deflusso minimo

Azienda	OFIBLE		
Deflusso	300 l/s	200 l/s	100 l/s
Periodo	15.06 – 30.09	01.04 – 14.06	01.10 – 31.03
Osservazioni			
Convenzione	GC del 04.10.1982		

### Caratteristiche sistema di controllo

Tipo	Foro tarato
Controlli	Periodici e al cambio di dotazione
Pubblicazione dati	no
Fornitura dati	no

### Note

Taratura foro eseguita da OFIBLE in contraddittorio con il competente servizio cantonale (Sezione Economia delle Acque).

Foto e ubicazione

